

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150734

Výrobek: Rozváděč

Typ: BR-TE (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400/230 V, 50 Hz, 100 A, IP 54/20

Objednatel: BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce: BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 503525-01/01 ze dne: 21.10.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed. 2:12, ČSN EN 61439-1 ed. 2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 503525 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2018

02.11.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



503525-01

BREMA - typové značení BR-TE

	výrobce	typ rozv.	jmenovitý proud (A)	zkrat. odolnost (kA)	krytí IP	počet polí	rozměry (mm)	počet přívodů	počet vývodů F	počet vývodů K	zvl. vybavení
zkoušený vzorek	BR	TE	100	10	54/20	2	1600x1600x400	2Z	2F	6K	
maximální hodnoty			1600	50	55/20				180F *		**

* Počet vývodů stanoven pro skříň o rozměru 800x2000x600. Skříň této velikosti lze osadit až 180-ti 1f modulovými vývody, 60-ti 3f modulovými vývody, 18-ti vývody do 250A, 9-ti vývody do 630A, 2x vývodem do 1250A.

** FM (frekvenční měnič), SS (softstarter), ŘS (řídící systém), UPS (záložní zdroj); další vybavení bude průběžně doplněno dle potřeby

